



## Informácie o znečisťovaní životného prostredia

súhrn za rok 2020

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výúst' z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	priemerné ročné hodnoty	3,03	11,1	10,0	0,91	9,05	0,39
Výúst' z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	priemerné ročné hodnoty	3,00	12,3	10,0	2,02	7,64	0,57
Výúst' z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,79	16,3	10,0	0,67	9,46	0,28
Výúst' z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	priemerné ročné hodnoty	3,08	22,4	12,3	3,99	14,2	0,21
Výúst' z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	priemerné ročné hodnoty	3,00	17,3	10,3	1,04	9,80	0,64
Výúst' z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	priemerné ročné hodnoty	3,02	15,4	10,0	0,74	9,64	0,14
Výúst' z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	3,68	28,7	12,0	1,52	29,9	13,6
Výúst' z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	15,0	90,0	25,0			
recipient: Morava	priemerné ročné hodnoty	6,60	52,8	17,0	5,63	38,1	5,10
Výúst' z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	priemerné ročné hodnoty	3,00	13,3	10,3	0,38	11,6	0,26
Výúst' z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00
recipient: Stoličný p.	priemerné ročné hodnoty	3,00	12,6	10,1	0,27	6,99	0,16
Výúst' z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	3,08	13,5	10,4	0,36	11,1	0,59
Výúst' z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,19	15,3	10,8	0,60	7,86	0,90
Výúst' z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			



## Informácie o znečisťovaní životného prostredia

súhrn za rok 2020

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Hrudky	priemerné ročné hodnoty	3,63	39,5	11,2	7,98	59,9	1,02
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva	priemerné ročné hodnoty	4,99	18,7	10,9	0,60	10,7	5,08
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava	priemerné ročné hodnoty	8,51	50,2	14,2	2,87	45,7	27,9
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	priemerné ročné hodnoty	3,04	20,1	10,4	0,39	11,1	0,29
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	70,0	20,0	2,00	15,0	15,0
recipient: Čierna voda	priemerné ročné hodnoty	3,15	20,1	10,0	0,81	10,8	0,46
Výusť z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	priemerné ročné hodnoty	3,07	15,2	10,0	0,42	8,08	0,91
Výusť z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	priemerné ročné hodnoty	3,22	17,2	10,8	0,44	12,5	1,93
Výusť z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	40,0	25,0			
recipient: Smrdácky p.	priemerné ročné hodnoty	3,03	17,2	10,7	1,86	21,6	0,29
Výusť z ČOV Šajdíkove Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	4,96	36,0	13,3	2,46	41,6	26,3
Výusť z ČOV Šaštín	povolené limitné hodnoty	10,0	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	3,00	18,8	10,0	5,15	13,7	0,89
Výusť z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,01	11,0	10,0	0,54	6,59	0,64