



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: apríl 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výusť z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	22.04.2025	4,50	18,5	10,0	1,19	11,1	0,92
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	01.04.2025	<3,00	14,0	<10,0	3,08	18,9	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	02.04.2025	4,35	28,7	<10,0	0,35	10,3	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	21.04.2025	5,94	32,0	<10,0	0,49	9,28	<0,47
Výusť z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	01.04.2025	3,26	25,0	<10,0	0,29	31,8	26,8
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	23.04.2025	<3,00	28,0	<10,0	0,19	14,2	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	28.04.2025	<3,00	22,5	<10,0	0,40	13,6	<0,47
počet rozborov: 26 x ročne							
Výusť z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava							
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	40,0	140	50,0			
recipient: Morava	09.04.2025	6,91	48,5	20,0	4,49	62,2	5,20
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	09.04.2025	<3,00	23,3	<10,0	0,14	10,7	0,030
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: apríl 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Stoličný p.	01.04.2025	<3,00	<10,0	<10,0	0,11	8,06	1,85
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	08.04.2025	<3,00	<10,0	<10,0	0,26	14,0	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	16.04.2025	<3,00	21,0	<10,0	0,62	4,50	0,55
počet rozborov: 24 x ročne	23.04.2025	<3,00	12,0	<10,0	0,62	6,48	0,79
Výusť z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			
recipient: Hrudky							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	07.04.2025	<3,00	26,6	<10,0	0,45	10,8	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	90,0	20,0	3,00	25,0	15,0
recipient: Čierna voda	07.04.2025	<3,00	19,8	<10,0	0,25	9,54	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne	23.04.2025	<3,00	19,5	<10,0	0,61	8,17	<0,47
Výusť z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	16.04.2025	<3,00	20,0	<10,0	0,16	8,31	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	01.04.2025	4,40	36,4	<10,0	0,21	26,5	17,8



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: apríl 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	25,0			
recipient: Smrdáky p.							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Šajdíkové Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava							
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Šaštín	povolené limitné hodnoty	10,0	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava	15.04.2025	<3,00	30,5	10,0	5,70	28,5	<0,47
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	07.04.2025	<3,00	20,1	<10,0	0,45	6,91	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	16.04.2025	<3,00	17,0	<10,0	0,84	4,94	0,56
Výusť z ČOV Zlatnícka dolina	povolené limitné hodnoty	30,0	60,0	30,0			
recipient: Kopčiansky k.							
počet rozborov: 4 x ročne							