Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Informácie o znečisťovaní životného prostredia

súhrn za rok 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výusť z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	priemerné ročné hodnoty	3,34	13,1	10,0	1,21	12,8	1,04
Výusť z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	priemerné ročné hodnoty	3,00	14,2	10,0	3,22	11,3	0,53
Výusť z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,29	19,6	10,1	0,50	11,1	0,59
Výusť z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	priemerné ročné hodnoty	3,16	22,6	10,0	1,06	16,6	7,86
Výusť z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	priemerné ročné hodnoty	3,48	27,1	10,3	0,56	13,7	1,09
Výusť z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	priemerné ročné hodnoty	3,19	22,2	10,0	0,46	12,7	0,65
Výusť z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	5,30	27,7	12,2	1,96	20,2	7,87
Výusť z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	40,0	140	50,0			
recipient: Morava	priemerné ročné hodnoty	3,98	37,2	13,5	4,44	43,8	2,36
Výusť z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	priemerné ročné hodnoty	3,10	19,1	10,0	0,43	11,3	0,19
Výusť z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00
recipient: Stoličný p.	priemerné ročné hodnoty	3,45	17,9	10,4	0,18	9,47	1,74
Výusť z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	3,42	17,2	10,2	0,46	12,2	0,50
Výusť z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,00	17,6	10,0	0,54	7,32	0,76
Výusť z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

Informácie o znečisťovaní životného prostredia

súhrn za rok 2025

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Hrudky	priemerné ročné hodnoty	3,53	35,5	11,8	5,21	40,9	1,94
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva	priemerné ročné hodnoty	3,39	16,9	11,2	0,55	8,26	3,40
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava	priemerné ročné hodnoty	4,74	40,7	11,5	3,51	29,3	7,01
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	priemerné ročné hodnoty	3,03	25,5	10,2	1,40	12,2	0,49
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Čierna voda	priemerné ročné hodnoty	3,00	17,8	10,0	0,42	9,67	0,52
Výusť z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	priemerné ročné hodnoty	3,02	20,2	10,0	0,31	9,71	0,65
Výusť z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	priemerné ročné hodnoty	3,45	25,8	10,3	0,22	18,5	6,68
Výusť z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	25,0			
recipient: Smrdácky p.	priemerné ročné hodnoty	4,73	21,1	20,2	0,67	13,9	1,46
Výusť z ČOV Šajdíkové Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	9,59	64,7	18,2	4,02	38,6	24,9
Výusť z ČOV Šaštín	povolené limitné hodnoty	8,00	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava	priemerné ročné hodnoty	3,62	31,3	10,7	5,85	34,7	2,17
Výusť z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	priemerné ročné hodnoty	3,00	16,1	10,0	0,71	7,39	0,58
Výusť z ČOV Zlatnícka dolina	povolené limitné hodnoty	30,0	60,0	30,0			
recipient: Kopčiansky k.	priemerné ročné hodnoty	3,54	27,1	14,0	3,77	25,4	0,39