



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
1	21.3.2025	26	21,87	3,90
2	21.3.2025	>90	21,31	3,80
3	21.3.2025	10	6,73	1,20
4	21.3.2025	10	7,29	1,30
5	21.3.2025	25	21,87	3,90
6	21.3.2025	50	27,48	4,90
7	21.3.2025	70	25,24	4,50
8	21.3.2025	8	20,75	3,70
9	21.3.2025	25	21,31	3,80
10	21.3.2025	33	19,07	3,40
11	21.3.2025	25	21,31	3,80
12	21.3.2025	16	21,87	3,90
13	21.3.2025	17	20,75	3,70
14	21.3.2025	>90	25,24	4,50
15	21.3.2025	39	20,75	3,70
16	21.3.2025	41	19,07	3,40
17	21.3.2025	17	21,87	3,90
18	21.3.2025	12	1,68	0,30
19	21.3.2025	11	21,87	3,90
20	21.3.2025	27	7,85	1,40
21	21.3.2025	11	21,87	3,90
22	21.3.2025	10	21,31	3,80
23	21.3.2025	15	19,07	3,40
24	21.3.2025	9	14,02	2,50
25	21.3.2025	26	21,87	3,90
26	21.3.2025	10	15,70	2,80
27	21.3.2025	10	14,02	2,50
28	21.3.2025	26	21,87	3,90
29	21.3.2025	10	6,73	1,20
30	21.3.2025	24	21,87	3,90
31	21.3.2025	29	21,31	3,80
32	21.3.2025	12	20,75	3,70
33	21.3.2025	>90	21,87	3,90
34	21.3.2025	71	21,87	3,90
35	21.3.2025	11	1,68	0,30
36	21.3.2025	15	26,92	4,80
37	21.3.2025	14	1,68	0,30
38	21.3.2025	41	1,68	0,30
39	21.3.2025	39	21,31	3,80
40	21.3.2025	71	22,99	4,10



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
41	21.3.2025	25	14,02	2,50
42	21.3.2025	15	14,02	2,50
43	21.3.2025	10	15,14	2,70
44	21.3.2025	10	15,70	2,80
45	21.3.2025	5	25,24	4,50
46	21.3.2025	45	21,31	3,80
47	21.3.2025	25	13,46	2,40
48	21.3.2025	25	21,87	3,90
49	21.3.2025	51	21,31	3,80
50	21.3.2025	11	21,87	3,90
51	21.3.2025	>90	25,80	4,60
52	21.3.2025	41	21,31	3,80
53	21.3.2025	62	22,99	4,10
54	21.3.2025	31	21,87	3,90
55	21.3.2025	6	23,56	4,20
56	21.3.2025	4	21,87	3,90
57	21.3.2025	26	21,31	3,80
58	21.3.2025	10	14,02	2,50
59	21.3.2025	10	14,58	2,60
60	21.3.2025	10	6,73	1,20
61	21.3.2025	25	21,87	3,90
62	21.3.2025	16	20,75	3,70
63	21.3.2025	25	23,56	4,20
64	21.3.2025	27	22,99	4,10
65	21.3.2025	66	1,68	0,30
66	21.3.2025	4	15,70	2,80
67	21.3.2025	5	15,14	2,70
68	21.3.2025	6	16,26	2,90
69	21.3.2025	5	15,70	2,80
70	21.3.2025	>90	20,75	3,70
71	21.3.2025	>90	21,87	3,90
72	21.3.2025	71	14,58	2,60
73	21.3.2025	61	21,31	3,80
74	21.3.2025	10	15,14	2,70
75	21.3.2025	26	15,14	2,70
76	21.3.2025	10	21,31	3,80
77	21.3.2025	11	15,70	2,80
78	21.3.2025	36	25,24	4,50
79	21.3.2025	65	9,53	1,70
80	21.3.2025	<3	21,31	3,80



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
81	21.3.2025	25	3,93	0,70
82	21.3.2025	10	15,70	2,80
83	21.3.2025	<3	13,46	2,40
84	21.3.2025	21	21,87	3,90
85	21.3.2025	45	6,73	1,20
86	21.3.2025	26	21,87	3,90
87	21.3.2025	10	21,31	3,80
88	21.3.2025	34	24,12	4,30
89	21.3.2025	25	21,87	3,90
90	21.3.2025	82	21,87	3,90
91	21.3.2025	30	21,87	3,90
92	21.3.2025	>90	24,68	4,40
93	21.3.2025	<3	20,75	3,70
94	21.3.2025	21	20,19	3,60
95	21.3.2025	25	20,19	3,60
96	21.3.2025	51	20,19	3,60
97	21.3.2025	<3	16,26	2,90
98	21.3.2025	>90	22,99	4,10
99	21.3.2025	>90	15,70	2,80
100	21.3.2025	60	20,75	3,70
101	21.3.2025	4	15,70	2,80
102	21.3.2025	40	20,75	3,70
103	21.3.2025	26	15,70	2,80
104	21.3.2025	5	14,02	2,50
105	21.3.2025	71	15,70	2,80
106	21.3.2025	>90	20,75	3,70
107	21.3.2025	50	22,99	4,10
108	21.3.2025	6	24,12	4,30
109	21.3.2025	8	15,70	2,80
110	21.3.2025	4	14,02	2,50
111	21.3.2025	41	6,73	1,20
112	21.3.2025	71	25,24	4,50
113	21.3.2025	>90	25,24	4,50
114	21.3.2025	26	20,75	3,70
115	21.3.2025	21	7,85	1,40
116	21.3.2025	8	24,12	4,30
117	21.3.2025	5	6,73	1,20
118	21.3.2025	21	20,75	3,70
119	21.3.2025	26	15,70	2,80
120	21.3.2025	11	20,75	3,70



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
121	21.3.2025	12	20,75	3,70
122	21.3.2025	21	26,92	4,80
123	21.3.2025	61	14,02	2,50
124	21.3.2025	72	6,73	1,20
125	21.3.2025	>90	7,85	1,40
126	21.3.2025	9	3,93	0,70
127	21.3.2025	25	27,48	4,90
128	21.3.2025	36	22,43	4,00
129	21.3.2025	<3	26,92	4,80
130	21.3.2025	<3	21,31	3,80
131	21.3.2025	<3	20,75	3,70
132	21.3.2025	<3	14,02	2,50
133	21.3.2025	28	22,99	4,10
134	21.3.2025	18	21,87	3,90
135	21.3.2025	<3	15,70	2,80
136	21.3.2025	7	15,70	2,80
137	21.3.2025	34	15,70	2,80
138	21.3.2025	26	20,75	3,70
139	21.3.2025	>90	23,56	4,20
140	21.3.2025	26	14,02	2,50
141	21.3.2025	17	15,70	2,80
142	21.3.2025	20	22,43	4,00
143	21.3.2025	22	20,75	3,70
144	21.3.2025	48	25,80	4,60
145	21.3.2025	15	22,99	4,10
146	21.3.2025	10	14,02	2,50
147	21.3.2025	70	20,75	3,70
148	21.3.2025	87	23,56	4,20
149	21.3.2025	80	24,68	4,40
150	21.3.2025	50	25,80	4,60
151	21.3.2025	20	22,99	4,10
152	21.3.2025	41	21,87	3,90
153	21.3.2025	38	21,31	3,80
154	21.3.2025	>90	25,80	4,60
155	21.3.2025	15	15,70	2,80
156	21.3.2025	18	15,70	2,80
157	21.3.2025	<3	5,61	1,00
158	21.3.2025	<3	6,73	1,20
159	21.3.2025	51	6,73	1,20
160	21.3.2025	<3	13,46	2,40



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
161	21.3.2025	20	26,92	4,80
162	21.3.2025	11	21,31	3,80
163	21.3.2025	>90	20,75	3,70
164	21.3.2025	20	21,31	3,80
165	21.3.2025	48	14,02	2,50
166	21.3.2025	>90	22,99	4,10
167	21.3.2025	>90	23,56	4,20
168	21.3.2025	10	20,75	3,70
169	21.3.2025	47	25,80	4,60
170	21.3.2025	10	27,48	4,90
171	21.3.2025	<3	15,70	2,80
172	21.3.2025	>90	28,60	5,10
173	21.3.2025	>90	21,31	3,80
174	21.3.2025	11	20,19	3,60
175	21.3.2025	10	20,75	3,70
176	21.3.2025	12	20,75	3,70
177	21.3.2025	>90	27,48	4,90
178	21.3.2025	9	21,87	3,90
179	21.3.2025	>90	>30	>5,35
180	21.3.2025	<3	1,68	0,30
181	21.3.2025	24	>30	>5,35
182	21.3.2025	7	15,70	2,80
183	21.3.2025	7	20,75	3,70
184	21.3.2025	38	25,80	4,60
185	21.3.2025	24	22,43	4,00
186	21.3.2025	<3	13,46	2,40
187	21.3.2025	11	7,29	1,30
188	21.3.2025	<3	1,68	0,30
189	21.3.2025	>90	21,31	3,80
190	21.3.2025	<3	20,19	3,60
191	21.3.2025	80	20,75	3,70
192	21.3.2025	78	20,75	3,70
193	21.3.2025	49	21,31	3,80
194	21.3.2025	10	6,73	1,20
195	21.3.2025	53	14,58	2,60
196	21.3.2025	45	20,19	3,60
197	21.3.2025	15	22,43	4,00
198	21.3.2025	<3	20,75	3,70
199	21.3.2025	<3	15,14	2,70
200	21.3.2025	25	>30	>5,35



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
201	21.3.2025	28	4,00	0,71
202	21.3.2025	38	5,30	0,94
203	21.3.2025	80	6,50	1,16
204	21.3.2025	>90	9,90	1,77
205	21.3.2025	<3	6,50	1,16
206	21.3.2025	4	21,31	3,80
207	21.3.2025	<3	20,75	3,70
208	21.3.2025	<3	11,00	1,96
209	21.3.2025	<3	21,31	3,80
210	21.3.2025	83	11,20	2,00
211	21.3.2025	>90	12,30	2,19
212	21.3.2025	41	21,87	3,90
213	21.3.2025	27	21,87	3,90
214	21.3.2025	4	22,43	4,00
215	21.3.2025	<3	14,02	2,50
216	21.3.2025	24	20,75	3,70
217	21.3.2025	20	21,31	3,80
218	21.3.2025	>90	21,87	3,90
219	21.3.2025	36	21,87	3,90
220	21.3.2025	25	25,70	4,58
221	21.3.2025	11	14,02	2,50
222	21.3.2025	67	11,10	1,98
223	21.3.2025	15	21,31	3,80
224	21.3.2025	65	20,75	3,70
225	21.3.2025	54	22,43	4,00
226	21.3.2025	27	20,75	3,70
227	21.3.2025	45	21,31	3,80
228	21.3.2025	44	14,02	2,50
229	21.3.2025	<3	13,46	2,40
230	21.3.2025	40	29,30	5,22
231	21.3.2025	>90	12,80	2,28
232	21.3.2025	45	23,90	4,26
233	21.3.2025	35	4,00	0,71
234	21.3.2025	26	20,75	3,70
235	21.3.2025	80	21,31	3,80
236	21.3.2025	5	4,00	0,71
237	21.3.2025	45	4,00	0,71
238	21.3.2025	55	21,31	3,80
239	21.3.2025	60	22,43	4,00
240	21.3.2025	62	4,20	0,75



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
241	21.3.2025	75	29,80	5,31
242	21.3.2025	20	29,16	5,20
243	21.3.2025	55	22,43	4,00
244	21.3.2025	30	22,43	4,00
245	21.3.2025	40	4,00	0,71
246	21.3.2025	>90	28,60	5,10
247	21.3.2025	60	16,26	2,90
248	21.3.2025	70	16,26	2,90
249	21.3.2025	65	20,75	3,70
250	21.3.2025	20	14,02	2,50
251	21.3.2025	10	13,46	2,40
252	21.3.2025	50	21,87	3,90
253	21.3.2025	80	21,87	3,90
254	21.3.2025	10	14,02	2,50
255	21.3.2025	85	14,58	2,60
256	21.3.2025	50	21,87	3,90
257	21.3.2025	80	22,43	4,00
258	21.3.2025	<3	16,83	3,00
259	21.3.2025	<3	17,39	3,10
260	21.3.2025	30	16,83	3,00
261	21.3.2025	35	16,26	2,90
262	21.3.2025	15	15,70	2,80
263	21.3.2025	67	21,87	3,90
264	21.3.2025	58	21,31	3,80
265	21.3.2025	34	15,70	2,80
266	21.3.2025	14	3,93	0,70
267	21.3.2025	28	5,05	0,90
268	21.3.2025	25	14,02	2,50
269	21.3.2025	47	>30	>5,35
270	21.3.2025	15	1,68	0,30
271	21.3.2025	85	4,10	0,73
272	21.3.2025	78	>30	>5,35
273	21.3.2025	>90	22,43	4,00
274	21.3.2025	25	20,75	3,70
275	21.3.2025	<3	14,58	2,60
276	21.3.2025	28	15,14	2,70
277	21.3.2025	16	15,14	3,70
278	21.3.2025	45	22,43	4,00
279	21.3.2025	70	4,50	0,80
280	21.3.2025	12	6,73	1,20



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
281	21.3.2025	70	6,30	1,12
282	21.3.2025	80	5,40	0,96
283	21.3.2025	27	21,31	3,80
284	21.3.2025	5	4,50	0,80
285	21.3.2025	13	21,31	3,80
286	21.3.2025	4	9,90	1,77
287	21.3.2025	25	3,93	0,70
288	21.3.2025	>90	>30	>5,35
289	21.3.2025	51	22,99	4,10
290	21.3.2025	52	4,90	0,87
291	21.3.2025	82	27,48	4,90
292	21.3.2025	20	22,43	4,00
293	21.3.2025	<3	15,70	2,80
294	21.3.2025	80	14,02	2,50
295	21.3.2025	15	21,31	3,80
296	21.3.2025	15	15,70	2,80
297	21.3.2025	8	14,02	2,50
298	21.3.2025	55	>30	>5,35
299	21.3.2025	9	14,02	2,50
300	21.3.2025	>90	>30	>5,35
301	21.3.2025	>90	22,43	4,00
302	21.3.2025	60	26,92	4,80
303	21.3.2025	62	>30	>5,35
304	21.3.2025	70	26,92	4,80
305	21.3.2025	80	29,16	5,20
306	21.3.2025	43	21,31	3,80
308	21.3.2025	45	15,70	2,80
309	21.3.2025	60	20,75	3,70
310	21.3.2025	27	21,87	3,90
311	21.3.2025	48	21,87	3,90
312	21.3.2025	19	21,31	3,80
313	21.3.2025	22	21,31	3,80
314	21.3.2025	34	15,14	2,70
315	21.3.2025	33	24,12	4,30
316	21.3.2025	10	14,58	2,60
317	21.3.2025	13	14,02	2,50
318	21.3.2025	12	15,14	2,70
319	21.3.2025	<3	14,02	2,50
320	21.3.2025	<3	15,14	2,70
321	21.3.2025	5	9,53	1,70



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
322	21.3.2025	42	15,70	2,80
323	21.3.2025	80	>30	>5,35
324	21.3.2025	68	12,90	2,30
325	21.3.2025	4	15,14	2,70
326	21.3.2025	30	20,75	3,70
327	21.3.2025	25	14,02	2,50
328	21.3.2025	>90	14,58	2,60
329	21.3.2025	10	3,93	0,70
330	21.3.2025	20	21,31	3,80
331	21.3.2025	25	21,31	3,80
332	21.3.2025	35	21,87	3,90
333	21.3.2025	<3	14,02	2,50
334	21.3.2025	40	15,70	2,80
335	21.3.2025	<3	27,48	4,90
336	21.3.2025	4	26,92	4,80
337	21.3.2025	16	15,70	2,80
338	21.3.2025	11	15,14	2,70
339	21.3.2025	52	22,43	4,00
340	21.3.2025	42	15,70	2,80
341	21.3.2025	<3	15,70	2,80
342	21.3.2025	<3	3,93	0,70
343	21.3.2025	40	21,87	3,90
344	21.3.2025	36	21,87	3,90
345	21.3.2025	41	22,43	4,00
346	21.3.2025	38	24,12	4,30
347	21.3.2025	27	22,43	4,00
348	21.3.2025	27	15,70	2,80
349	21.3.2025	27	22,99	4,10
350	21.3.2025	>90	21,31	3,80
351	21.3.2025	52	20,75	3,70
352	21.3.2025	48	21,31	3,80
353	21.3.2025	10	14,02	2,50
354	21.3.2025	12	14,02	2,50
355	21.3.2025	>90	21,31	3,80
356	21.3.2025	<3	1,68	0,30
357	21.3.2025	<3	1,68	0,30
358	21.3.2025	50	21,87	3,90
359	21.3.2025	80	21,87	3,90
360	21.3.2025	>90	22,43	4,00
361	21.3.2025	85	28,60	5,10



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
362	21.3.2025	52	27,48	4,90
363	21.3.2025	80	20,75	3,70
364	21.3.2025	<3	14,02	2,50
365	21.3.2025	>90	19,63	3,50
366	21.3.2025	40	20,19	3,60
367	21.3.2025	20	15,70	2,80
368	21.3.2025	<3	15,14	2,70
369	21.3.2025	10	21,31	3,80
370	21.3.2025	20	22,43	4,00
371	21.3.2025	>90	21,87	3,90
372	21.3.2025	25	25,24	4,50
373	21.3.2025	<3	22,43	4,00
374	21.3.2025	30	24,12	4,30
375	21.3.2025	<3	24,68	4,40
376	21.3.2025	25	22,43	4,00
377	21.3.2025	50	20,75	3,70
378	21.3.2025	20	26,92	4,80
379	21.3.2025	30	25,24	4,50
380	21.3.2025	42	26,92	4,80
381	21.3.2025	12	28,60	5,10
382	21.3.2025	15	29,16	5,20
383	21.3.2025	20	21,31	3,80
384	21.3.2025	10	24,68	4,40
385	21.3.2025	50	25,80	4,60
386	21.3.2025	65	28,60	5,10
387	21.3.2025	25	29,73	5,30
388	21.3.2025	89	29,73	5,30
389	21.3.2025	27	29,73	5,30
390	21.3.2025	37	21,87	3,90
391	21.3.2025	26	21,31	3,80
392	21.3.2025	28	21,31	3,80
393	21.3.2025	15	22,43	4,00
394	21.3.2025	32	14,02	2,50
395	21.3.2025	72	20,75	3,70
396	21.3.2025	6	14,02	2,50
397	21.3.2025	>90	29,73	5,30
398	21.3.2025	<3	21,87	3,90
399	21.3.2025	63	14,02	2,50
400	21.3.2025	64	20,75	3,70
401	21.3.2025	22	29,73	5,30



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
402	21.3.2025	25	29,73	5,30
403	21.3.2025	50	14,02	2,50
404	21.3.2025	50	14,02	2,50
405	21.3.2025	45	>30	>5,35
406	21.3.2025	25	14,02	2,50
407	21.3.2025	25	14,02	2,50
408	21.3.2025	15	21,87	3,90
409	21.3.2025	<3	29,16	5,20
410	21.3.2025	45	29,73	5,30
411	21.3.2025	>90	27,48	4,90
412	21.3.2025	>90	22,43	4,00
413	21.3.2025	>90	21,87	3,90
414	21.3.2025	20	17,39	3,10
415	21.3.2025	30	15,70	2,80
416	21.3.2025	22	20,75	3,70
417	21.3.2025	8	1,68	0,30
418	21.3.2025	41	27,48	4,90
419	21.3.2025	60	16,26	2,90
420	21.3.2025	49	22,43	4,00
421	21.3.2025	47	3,93	0,70
422	21.3.2025	>90	28,04	5,00
423	21.3.2025	15	10,10	1,80
424	21.3.2025	16	1,68	0,30
425	21.3.2025	<3	13,46	2,40
426	21.3.2025	<3	14,58	2,60
427	21.3.2025	20	14,02	2,50
428	21.3.2025	9	14,02	2,50
429	21.3.2025	<3	15,70	2,80
430	21.3.2025	37	14,58	2,60
431	21.3.2025	13	14,02	2,50
432	21.3.2025	20	15,14	2,70
433	21.3.2025	40	14,02	2,50
434	21.3.2025	<3	19,63	3,50
435	21.3.2025	45	18,51	3,30
436	21.3.2025	>90	20,19	3,60
437	21.3.2025	<3	15,14	2,70
438	21.3.2025	5	14,02	2,50
439	21.3.2025	70	21,31	3,80
440	21.3.2025	47	22,43	4,00
441	21.3.2025	30	13,46	2,40



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
442	21.3.2025	40	14,02	2,50
443	21.3.2025	25	20,75	3,70
444	21.3.2025	19	25,24	4,50
445	21.3.2025	20	25,24	4,50
446	21.3.2025	32	21,31	3,80
447	21.3.2025	<3	20,75	3,70
448	21.3.2025	47	23,56	4,20
449	21.3.2025	45	26,36	4,70
450	21.3.2025	15	26,36	4,70
451	21.3.2025	<3	3,93	0,70
452	21.3.2025	10	20,19	3,60
453	21.3.2025	60	26,92	4,80
454	21.3.2025	<3	20,75	3,70
455	21.3.2025	16	14,58	2,60
456	21.3.2025	57	15,14	2,70
457	21.3.2025	85	28,60	5,10
458	21.3.2025	20	6,73	1,20
459	21.3.2025	60	27,48	4,90
460	21.3.2025	30	29,73	5,30
461	21.3.2025	28	20,75	3,70
462	21.3.2025	15	20,75	3,70
463	21.3.2025	66	14,02	2,50
464	21.3.2025	20	19,63	3,50
465	21.3.2025	22	19,63	3,50
466	21.3.2025	25	27,48	4,90
467	21.3.2025	<3	25,24	4,50
468	21.3.2025	<3	15,14	2,70
469	21.3.2025	14	21,87	3,90
470	21.3.2025	>90	>30	>5,35
471	21.3.2025	25	19,07	3,40
472	21.3.2025	>90	14,58	2,60
473	21.3.2025	28	15,14	2,70
474	21.3.2025	<3	10,10	1,80
475	21.3.2025	>90	21,87	3,90
476	21.3.2025	<3	21,31	3,80
477	21.3.2025	15	6,73	1,20
478	21.3.2025	50	21,87	3,90
479	21.3.2025	65	>30	>5,35
480	21.3.2025	54	1,68	0,30
481	21.3.2025	>90	29,73	5,30



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg/l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
482	21.3.2025	40	15,70	2,80
483	21.3.2025	55	22,43	4,00
484	21.3.2025	34	28,60	5,10
485	21.3.2025	5	29,16	5,20
486	21.3.2025	<3	21,87	3,90
487	21.3.2025	>90	>30	>5,35
488	21.3.2025	55	>30	>5,35
489	21.3.2025	6	19,63	3,50
490	21.3.2025	>90	27,48	4,90
491	21.3.2025	13	1,68	0,30
492	21.3.2025	>90	22,99	4,10
493	21.3.2025	>90	12,90	2,30
494	21.3.2025	5	20,75	3,70
495	21.3.2025	35	21,31	3,80
496	21.3.2025	45	21,31	3,80
497	21.3.2025	<3	20,75	3,70
498	21.3.2025	80	26,92	4,80
499	21.3.2025	5	6,73	1,20
500	21.3.2025	>90	>30	>5,35
501	21.3.2025	24	>30	>5,35
502	21.3.2025	30	>30	>5,35
503	21.3.2025	16	8,97	1,60
504	21.3.2025	45	14,02	2,50
505	21.3.2025	52	14,02	2,50
506	21.3.2025	54	22,99	4,10
507	21.3.2025	<3	21,87	3,90
508	21.3.2025	16	21,31	3,80
509	21.3.2025	25	21,87	3,90
510	21.3.2025	51	22,99	4,10
511	21.3.2025	<3	14,02	2,50
512	21.3.2025	26	14,02	2,50
513	21.3.2025	<3	>30	>5,35
514	21.3.2025	>90	21,87	3,90
515	21.3.2025	17	22,43	4,00
516	21.3.2025	16	20,75	3,70
517	21.3.2025	>90	29,16	5,20
518	21.3.2025	29	>30	>5,35
519	21.3.2025	>90	>30	>5,35
520	21.3.2025	<3	14,02	2,50
521	21.3.2025	7	14,02	2,50



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčany) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
522	21.3.2025	<3	14,58	2,60
523	21.3.2025	54	22,43	4,00
524	21.3.2025	60	22,43	4,00
525	21.3.2025	50	20,75	3,70
526	21.3.2025	30	21,87	3,90
527	21.3.2025	10	16,26	2,90
528	21.3.2025	15	17,95	3,20
529	21.3.2025	13	1,68	0,30
530	21.3.2025	12	21,87	3,90
531	21.3.2025	16	19,63	3,50
532	21.3.2025	28	21,31	3,80
533	21.3.2025	49	20,75	3,70
534	21.3.2025	75	22,43	4,00
535	21.3.2025	38	21,31	3,80
536	21.3.2025	33	20,19	3,60
537	21.3.2025	45	>30	>5,35
538	21.3.2025	12	16,26	2,90
539	21.3.2025	10	14,58	2,60
540	21.3.2025	8	15,14	2,70
541	21.3.2025	20	20,75	3,70
542	21.3.2025	19	19,63	3,50
543	21.3.2025	47	7,85	1,40
544	21.3.2025	30	7,29	1,30
545	21.3.2025	16	11,78	2,10
546	21.3.2025	10	12,90	2,30
547	21.3.2025	28	21,87	3,90
548	21.3.2025	12	16,83	3,00
549	21.3.2025	<3	17,39	3,10
550	21.3.2025	<3	19,63	3,50
551	21.3.2025	<3	>30	>5,35
552	21.3.2025	50	>30	>5,35
553	21.3.2025	11	17,39	3,10
554	21.3.2025	<3	21,87	3,90
555	21.3.2025	12	15,14	2,70
556	21.3.2025	80	>30	>5,35
557	21.3.2025	<3	24,12	4,30
558	21.3.2025	39	22,99	4,10
559	21.3.2025	46	>30	>5,35
560	21.3.2025	49	>30	>5,35
561	21.3.2025	32	20,19	3,60



Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
Červená farba znamená, že nameraná hodnota je nad limit 50 mg /l pre dusičnany a mimo žiadúci (odporúčaný) rozsah 1,1 až 5,0 mmol/l pre Celkovú tvrdosť vody t.j. obsah vápnika a horčíka. Limity sú určené vo Vyhláske MZ SR č. 91/2023 Z.z.				
562	21.3.2025	4	15,14	2,70
563	21.3.2025	85	>30	>5,35
564	21.3.2025	22	20,19	3,60
565	21.3.2025	20	19,63	3,50
566	21.3.2025	18	15,70	2,80
567	21.3.2025	17	21,87	3,90
568	21.3.2025	16	21,87	3,90
569	21.3.2025	<3	16,26	2,90
570	21.3.2025	<3	15,14	2,70
571	21.3.2025	<3	6,73	1,20
572	21.3.2025	<3	14,58	2,60
573	21.3.2025	4	15,14	2,70
574	21.3.2025	64	14,58	2,60
575	21.3.2025	54	21,31	3,80
576	21.3.2025	30	>30	>5,35
577	21.3.2025	62	>30	>5,35
578	21.3.2025	12	15,70	2,80
579	21.3.2025	>90	>30	>5,35
580	21.3.2025	27	27,48	4,90
581	21.3.2025	25	13,46	2,40