



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: február 2021

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
Výusť z ČOV Brezová	povolené limitné hodnoty	8,00	40,0	20,0			1,50
recipient: Brezovský p.	09.02.2021	<3,00	10,0	<10,0	0,24	8,39	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Častá	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0			2,00
recipient: Štefanovský p.	22.02.2021	<3,00	18,0	<10,0	1,40	11,2	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Devínska Nová Ves	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	15,0	1,50	14,0	3,00
recipient:	08.02.2021	<3,00	17,0	<10,0	0,97	9,37	<0,47
počet rozborov: 24 x ročne	17.02.2021	<3,00	26,0	<10,0	0,82	11,8	<0,47
Výusť z ČOV Gbely	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	20,0			2,00
recipient: Gbelský p.	02.02.2021	3,93	18,0	12,5	2,58	13,2	<0,47
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Hamuliakovo	povolené limitné hodnoty	15,0	70,0	20,0	2,00	15,0	10,0
recipient: Dunaj	08.02.2021	<3,00	19,0	<10,0	0,84	12,5	0,61
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Holíč	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	5,00
recipient: Morava	09.02.2021	3,50	22,0	<10,0	0,49	6,03	<0,47
počet rozborov: 26 x ročne	18.02.2021	<3,00	22,0	<10,0	0,50	6,42	0,93
Výusť z ČOV Jablonica	povolené limitné hodnoty	30,0	70,0	30,0			
recipient: Myjava							
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Kopčany	povolené limitné hodnoty	15,0	90,0	25,0			
recipient: Morava							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Malacky	povolené limitné hodnoty	7,00	35,0	20,0	1,00	15,0	0,50
recipient: záchytný kanál Maliny	25.02.2021	<3,00	21,0	<10,0	<0,20	8,35	0,88
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Modra	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	20,0	1,00	14,0	4,00



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: február 2021

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
recipient: Stoličný p.	15.02.2021	<3,00	12,0	11,0	0,27	4,72	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Myjava	povolené limitné hodnoty	15,0	60,0	15,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Myjava	23.02.2021	<3,00	21,0	<10,0	<0,20	10,6	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Petržalka	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	08.02.2021	<3,00	16,0	<10,0	0,73	6,95	1,10
počet rozborov: 24 x ročne	22.02.2021	<3,00	20,0	<10,0	0,51	9,39	<0,47
Výusť z ČOV Plavecký Peter	povolené limitné hodnoty	30,0	100	30,0			
recipient: Hrudky							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Plavecký Štvrtok	povolené limitné hodnoty	10,0	47,0	25,0			
recipient: Oliva							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Prievaly	povolené limitné hodnoty	25,0	120	25,0			
recipient: Rudava	17.02.2021	16,8	52,0	<10,0	4,82	47,3	28,4
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Rohožník	povolené limitné hodnoty	10,0	40,0	15,0			2,00
recipient: Rudávka	15.02.2021	<3,00	25,0	10,0	0,43	10,0	<0,47
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Senec	povolené limitné hodnoty	20,0	70,0	20,0	2,00	15,0	15,0
recipient: Čierna voda	24.02.2021	<3,00	18,0	10,0	0,37	13,5	1,42
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Senica	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	10,0	1,00	15,0	3,00
recipient: Teplica	16.02.2021	<3,00	19,0	<10,0	0,31	8,85	1,13
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Skalica	povolené limitné hodnoty	10,0	45,0	15,0	1,50	15,0	4,00
recipient: Kopčiansky k.	23.02.2021	<3,00	21,0	<10,0	<0,20	14,7	10,7



Informácie o znečisťovaní životného prostredia

obdobie: február 2021

Čistiareň odpadových vôd		Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách					
		BSK5 mg/l	CHSK mg/l	NL mg/l	Pc mg/l	Nc mg/l	N-NH4 mg/l
počet rozborov: 12 x ročne							
Výusť z ČOV Smrdáky	povolené limitné hodnoty	15,0	40,0	25,0			
recipient: Smrdáky p.							
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Šajdíkové Humence	povolené limitné hodnoty	30,0	135	30,0			
recipient: Myjava							
počet rozborov: 6 x ročne							
Výusť z ČOV Šaštíň	povolené limitné hodnoty	10,0	60,0	10,0			5,00
recipient: Myjava	09.02.2021	4,80	63,0	13,0	5,34	40,9	9,04
počet rozborov: 4 x ročne							
Výusť z ČOV Vrakuňa	povolené limitné hodnoty	10,0	50,0	20,0	1,00	10,0	5,00
recipient:	10.02.2021	<3,00	20,0	<10,0	0,91	8,34	1,37
počet rozborov: 24 x ročne	17.02.2021	<3,00	21,0	<10,0	0,64	7,25	2,32