

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0001	25.3.2013	90	5,6	1,00
B0002	25.3.2013	menej ako 5	11,6	2,07
B0003	25.3.2013	56	18,0	3,21
B0004	25.3.2013	26	20,3	3,63
B0005	25.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0006	25.3.2013	menej ako 5	10,3	1,84
B0007	25.3.2013	menej ako 5	10,6	1,89
B0008	25.3.2013	menej ako 5	9,1	1,63
B0009	25.3.2013	15	21,8	3,89
B0010	25.3.2013	menej ako 5	11,5	2,03
B0011	25.3.2013	menej ako 5	8,9	1,59
B0012	25.3.2013	44	23,0	4,11
B0013	25.3.2013	70	viac ako 30	viac ako 5,36
B0014	25.3.2013	70	28,0	5,00
B0015	25.3.2013	57	viac ako 30	viac ako 5,36
B0016	25.3.2013	23	18,7	3,34
B0017	25.3.2013	40	26,9	4,80
B0018	25.3.2013	11	16,5	2,95
B0019	25.3.2013	17	18,3	3,27
B0020	25.3.2013	12	17,5	3,13
B0021	25.3.2013	9	1,4	0,25
B0022	25.3.2013	10	7,5	1,34
B0023	25.3.2013	44	12,8	2,29
B0024	25.3.2013	13	16,4	2,93
B0025	25.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0026	25.3.2013	32	4,4	0,79
B0027	25.3.2013	93	26,2	4,68
B0028	25.3.2013	9	9,9	1,77
B0029	25.3.2013	33	4,9	0,82
B0030	25.3.2013	menej ako 5	1,7	0,30
B0031	25.3.2013	30	17,1	3,05
B0032	25.3.2013	70	18,1	3,23
B0033	25.3.2013	7	viac ako 30	viac ako 5,36
B0034	25.3.2013	82	25,8	4,61
B0035	25.3.2013	69	23,4	4,18
B0036	25.3.2013	150	viac ako 30	viac ako 5,36
B0037	25.3.2013	24	18,0	3,21
B0038	25.3.2013	20	18,7	3,34
B0039	25.3.2013	36	17,8	3,18
B0040	25.3.2013	66	23,6	4,21

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0041	25.3.2013	79	11,6	2,07
B0042	25.3.2013	17	7,9	1,41
B0043	25.3.2013	menej ako 5	22,2	3,96
B0044	25.3.2013	45	18,1	3,23
B0045	25.3.2013	7	5,1	0,91
B0046	25.3.2013	menej ako 5	8,8	1,52
B0047	25.3.2013	57	viac ako 30	viac ako 5,36
B0048	25.3.2013	22	9,2	1,64
B0049	25.3.2013	13	8,4	1,50
B0050	25.3.2013	52	viac ako 30	viac ako 5,36
B0051	25.3.2013	12	7,9	1,41
B0052	25.3.2013	24	12,7	2,27
B0053	25.3.2013	34	12,6	2,25
B0054	25.3.2013	15	16,5	2,95
B0055	25.3.2013	menej ako 5	12,3	2,20
B0056	25.3.2013	18	4,5	0,80
B0057	25.3.2013	34	24,2	4,32
B0058	25.3.2013	10	12,7	2,27
B0059	25.3.2013	107	12,4	2,21
B0060	25.3.2013	36	16,0	2,86
B0061	25.3.2013	80	4,3	0,77
B0062	25.3.2013	26	2,6	0,46
B0063	25.3.2013	24	1,7	0,30
B0064	25.3.2013	35	2,6	0,46
B0065	25.3.2013	38	25,8	4,61
B0066	25.3.2013	28	9,4	1,68
B0067	25.3.2013	menej ako 5	6,5	1,16
B0068	25.3.2013	menej ako 5	17,6	3,14
B0069	25.3.2013	60	13,0	2,32
B0070	25.3.2013	25	20,5	3,66
B0071	25.3.2013	23	21,6	3,86
B0072	25.3.2013	23	8,4	1,50
B0073	25.3.2013	46	25,4	4,54
B0074	25.3.2013	57	19,5	3,48
B0075	25.3.2013	54	14,0	2,50
B0076	25.3.2013	33	14,4	2,57
B0077	25.3.2013	42	22,8	4,07
B0078	25.3.2013	menej ako 5	23,7	4,23
B0079	25.3.2013	24	4,4	0,79
B0080	25.3.2013	14	8,8	1,57

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0081	25.3.2013	96	viac ako 30	viac ako 5,36
B0082	25.3.2013	8	16,3	2,91
B0083	25.3.2013	17	10,8	1,93
B0084	25.3.2013	menej ako 5	10,4	1,86
B0085	25.3.2013	21	5,5	0,98
B0086	25.3.2013	43	24,4	4,36
B0087	25.3.2013	8	15,8	2,82
B0088	25.3.2013	21	15,7	2,80
B0089	25.3.2013	15	14,5	2,59
B0090	25.3.2013	16	13,3	2,38
B0091	25.3.2013	21	1,9	0,34
B0092	25.3.2013	125	14,6	2,61
B0093	25.3.2013	11	15,2	2,71
B0094	25.3.2013	menej ako 5	5,3	0,95
B0095	25.3.2013	42	viac ako 30	viac ako 5,36
B0096	25.3.2013	78	viac ako 30	viac ako 5,36
B0097	25.3.2013	125	viac ako 30	viac ako 5,36
B0098	25.3.2013	67	21,1	3,77
B0099	25.3.2013	46	11,8	2,11
B0100	25.3.2013	35	14,4	2,57
B0101	25.3.2013	35	27,5	4,91
B0102	25.3.2013	44	25,5	4,55
B0103	25.3.2013	60	25,9	4,63
B0104	25.3.2013	189	viac ako 30	viac ako 5,36
B0105	25.3.2013	18	22,2	3,96
B0106	25.3.2013	106	viac ako 30	viac ako 5,36
B0107	25.3.2013	19	11,8	2,11
B0108	25.3.2013	10	13,9	2,48
B0109	25.3.2013	16	11,1	1,98
B0110	25.3.2013	36	20,1	3,59
B0111	25.3.2013	50	13,6	2,43
B0112	25.3.2013	29	20,3	3,63
B0113	25.3.2013	13	20,9	3,73
B0114	25.3.2013	menej ako 5	viac ako 30	viac ako 5,36
B0115	25.3.2013	90	10,6	1,89
B0116	25.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0117	25.3.2013	viac ako 225	19,4	3,46
B0118	25.3.2013	8	19,2	3,43
B0119	25.3.2013	37	19,3	3,45
B0120	25.3.2013	6	17,9	3,20

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0121	25.3.2013	99	16,3	2,91
B0122	25.3.2013	17	13,8	2,46
B0123	25.3.2013	10	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0124	25.3.2013	18	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0125	25.3.2013	59	9,3	1,66
B0126	25.3.2013	119	viac ako 30	viac ako 5,36
B0127	25.3.2013	viac ako 225	22,1	3,95
B0128	25.3.2013	19	9,6	1,71
B0129	25.3.2013	10	9,8	1,04
B0130	25.3.2013	23	18,4	3,29
B0131	25.3.2013	19	11,3	2,02
B0132	25.3.2013	29	25,7	4,89
B0133	25.3.2013	6	11,3	2,02
B0134	25.3.2013	7	12,2	2,18
B0135	25.3.2013	81	10,1	1,80
B0136	25.3.2013	42	17,5	3,13
B0137	25.3.2013	43	11,0	1,96
B0138	25.3.2013	16	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0139	25.3.2013	9	19,7	3,52
B0140	25.3.2013	199	viac ako 30	viac ako 5,36
B0141	25.3.2013	29	20,2	3,61
B0142	25.3.2013	97	15,8	2,82
B0143	25.3.2013	176	viac ako 30	viac ako 5,36
B0144	25.3.2013	17	10,3	1,84
B0145	25.3.2013	26	12,5	2,23
B0146	25.3.2013	13	viac ako 30	viac ako 5,36
B0147	25.3.2013	11	18,0	3,21
B0148	25.3.2013	66	25,9	4,63
B0149	25.3.2013	31	14,7	2,63
B0150	25.3.2013	30	14,6	2,61
B0151	25.3.2013	50	14,6	2,61
B0152	25.3.2013	68	14,1	2,52
B0153	25.3.2013	119	29,8	5,32
B0154	25.3.2013	33	14,8	2,64
B0155	25.3.2013	12	13,5	2,41
B0156	25.3.2013	61	23,6	4,21
B0157	25.3.2013	16	15,2	2,71
B0158	25.3.2013	19	12,6	2,25
B0159	25.3.2013	menej ako 5	2,6	0,46
B0160	25.3.2013	menej ako 5	11,9	2,13

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0161	25.3.2013	28	12,9	2,30
B0162	25.3.2013	22	9,6	1,71
B0163	25.3.2013	50	12,4	2,21
B0164	25.3.2013	75	12,3	2,20
B0165	25.3.2013	11	11,9	2,12
B0166	25.3.2013	29	18,7	3,34
B0167	25.3.2013	97	17,9	3,20
B0168	25.3.2013	12	10,3	1,84
B0169	25.3.2013	13	6,7	1,20
B0170	25.3.2013	70	24,8	4,43
B0171	25.3.2013	45	8,2	1,46
B0172	25.3.2013	13	10,4	1,86
B0173	25.3.2013	53	16,9	3,02
B0174	25.3.2013	48	24,2	4,32
B0175	25.3.2013	12	9,5	1,69
B0176	25.3.2013	15	14,7	2,62
B0177	25.3.2013	102	12,7	2,27
B0178	25.3.2013	37	11,4	2,04
B0179	25.3.2013	96	viac ako 30	viac ako 5,36
B0180	25.3.2013	12	20,4	3,64
B0181	25.3.2013	26	23,5	4,20
B0182	25.3.2013	67	21,8	3,89
B0183	25.3.2013	menej ako 5	13,7	2,45
B0184	25.3.2013	6	12,9	2,30
B0185	25.3.2013	7	10,3	1,84
B0186	25.3.2013	39	19,2	3,43
B0187	25.3.2013	38	8,4	1,50
B0188	25.3.2013	42	5,2	0,93
B0189	25.3.2013	41	24,9	4,45
B0190	25.3.2013	74	23,1	4,13
B0191	25.3.2013	menej ako 5	18,7	3,34
B0192	25.3.2013	5	9,9	1,77
B0193	25.3.2013	8	12,8	2,29
B0194	25.3.2013	24	3,5	0,63
B0195	25.3.2013	53	12,6	2,25
B0196	25.3.2013	menej ako 5	6,5	1,16
B0197	25.3.2013	14	14,9	2,66
B0198	25.3.2013	18	12,2	2,18
B0199	25.3.2013	menej ako 5	10,8	1,93
B0200	25.3.2013	16	15,8	2,82

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: **červená farba** – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0201	25.3.2013	88	viac ako 30	viac ako 5,36
B0202	25.3.2013	8	10,4	1,86
B0203	25.3.2013	56	14,7	2,63
B0204	25.3.2013	25	10,8	1,93
B0205	25.3.2013	50	12,9	2,30
B0206	25.3.2013	49	19,1	3,41
B0207	25.3.2013	18	19,0	3,40
B0208	25.3.2013	31	15,3	2,73
B0209	25.3.2013	141	26,6	4,75
B0210	25.3.2013	14	10,4	1,86
B0211	25.3.2013	10	11,3	2,02
B0212	25.3.2013	87	20,9	3,74
B0213	25.3.2013	77	27,7	4,95
B0214	25.3.2013	23	14,1	2,52
B0215	25.3.2013	menej ako 5	10,3	1,84
B0216	25.3.2013	53	15,0	2,68
B0217	25.3.2013	9	12,9	2,31
B0218	25.3.2013	30	15,6	2,78
B0219	25.3.2013	31	13,9	2,47
B0220	25.3.2013	69	18,6	3,32
B0221	26.3.2013	106	17,7	3,16
B0222	26.3.2013	menej ako 5	18,5	3,30
B0223	26.3.2013	menej ako 5	16,9	3,02
B0224	26.3.2013	24	12,9	2,30
B0225	26.3.2013	22	11,2	2,00
B0226	26.3.2013	19	12,3	2,20
B0227	26.3.2013	35	18,2	3,32
B0228	26.3.2013	14	13,3	2,37
B0229	26.3.2013	169	23,6	4,21
B0230	26.3.2013	53	12,9	2,30
B0231	26.3.2013	54	8,1	1,45
B0232	26.3.2013	145	12,2	2,18
B0233	26.3.2013	22	7,2	1,29
B0234	26.3.2013	63	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0235	26.3.2013	29	15,6	2,79
B0236	26.3.2013	91	0,9	0,16
B0237	26.3.2013	18	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0238	26.3.2013	5	9,7	1,73
B0239	26.3.2013	6	12,8	2,29
B0240	26.3.2013	menej ako 5	11,3	2,02

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0241	26.3.2013	10	12,9	2,30
B0242	26.3.2013	menej ako 5	1,4	0,25
B0243	26.3.2013	11	11,7	2,09
B0244	26.3.2013	10	8,9	1,59
B0245	26.3.2013	91	28,5	5,00
B0246	26.3.2013	menej ako 5	9,6	1,71
B0247	26.3.2013	57	4,7	0,83
B0248	26.3.2013	23	5,0	0,89
B0249	26.3.2013	menej ako 5	7,8	1,39
B0250	26.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0251	26.3.2013	206	viac ako 30	viac ako 5,36
B0252	26.3.2013	19	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0253	26.3.2013	menej ako 5	10,5	1,88
B0254	26.3.2013	menej ako 5	15,1	2,70
B0255	26.3.2013	67	27,6	4,93
B0256	26.3.2013	36	13,1	2,34
B0257	26.3.2013	menej ako 5	13,8	2,46
B0258	26.3.2013	35	14,3	2,55
B0259	26.3.2013	49	7,6	1,36
B0260	26.3.2013	16	12,4	2,21
B0261	26.3.2013	16	9,9	1,78
B0262	26.3.2013	8	11,6	2,07
B0263	26.3.2013	15	9,8	1,75
B0264	26.3.2013	12	13,3	2,38
B0265	26.3.2013	9	21,7	3,88
B0266	26.3.2013	18	18,4	3,29
B0267	26.3.2013	55	26,6	4,75
B0268	26.3.2013	32	15,4	2,75
B0269	26.3.2013	8	10,0	1,79
B0270	26.3.2013	60	20,7	3,70
B0271	26.3.2013	menej ako 5	7,4	1,32
B0272	26.3.2013	50	26,2	4,68
B0273	26.3.2013	5	9,1	1,63
B0274	26.3.2013	35	19,2	3,43
B0275	26.3.2013	24	18,5	3,30
B0276	26.3.2013	45	15,3	2,73
B0277	26.3.2013	58	25,8	4,61
B0278	26.3.2013	22	9,7	1,73
B0279	26.3.2013	menej ako 5	4,7	0,84
B0280	26.3.2013	6	9,4	1,68

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0281	26.3.2013	menej ako 5	13,9	2,48
B0282	26.3.2013	164	28,6	5,11
B0283	26.3.2013	50	16,1	2,88
B0284	26.3.2013	21	29,8	5,32
B0285	26.3.2013	menej ako 5	10,0	1,79
B0286	26.3.2013	34	11,9	2,13
B0287	26.3.2013	7	12,5	2,23
B0288	26.3.2013	11	13,8	2,46
B0289	26.3.2013	42	11,7	2,09
B0290	26.3.2013	30	17,4	3,11
B0291	26.3.2013	32	17,6	3,14
B0292	26.3.2013	9	9,5	1,70
B0293	26.3.2013	menej ako 5	12,7	2,27
B0294	26.3.2013	64	27,9	4,98
B0295	26.3.2013	14	17,9	3,20
B0296	26.3.2013	8	2,9	0,52
B0297	26.3.2013	9	1,7	0,30
B0298	26.3.2013	42	24,3	4,34
B0299	26.3.2013	45	12,2	2,18
B0300	26.3.2013	24	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0301	26.3.2013	menej ako 5	12,9	2,30
B0302	26.3.2013	26	14,9	2,66
B0303	26.3.2013	menej ako 5	13,7	2,45
B0304	26.3.2013	11	9,5	1,69
B0305	26.3.2013	9	6,9	1,23
B0306	26.3.2013	9	8,7	1,55
B0307	26.3.2013	21	4,8	0,86
B0308	26.3.2013	69	17,1	3,05
B0309	26.3.2013	53	15,4	2,75
B0310	26.3.2013	10	8,2	1,46
B0311	26.3.2013	5	14,7	2,62
B0312	26.3.2013	59	7,8	1,40
B0313	26.3.2013	44	12,0	2,14
B0314	26.3.2013	36	13,2	2,36
B0315	26.3.2013	45	2,1	0,38
B0316	26.3.2013	88	12,2	2,18
B0317	26.3.2013	5	2,1	0,38
B0318	26.3.2013	100	13,1	2,34
B0319	26.3.2013	42	8,9	1,59
B0320	26.3.2013	52	11,3	2,02

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: **červená farba** – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0321	26.3.2013	5	11,5	2,05
B0322	26.3.2013	99	16,4	2,93
B0323	26.3.2013	9	9,7	1,73
B0324	26.3.2013	187	29,7	5,30
B0325	26.3.2013	12	12,6	2,25
B0326	26.3.2013	menej ako 5	13,4	2,39
B0327	26.3.2013	60	16,5	2,95
B0328	26.3.2013	99	24,4	4,36
B0329	26.3.2013	85	18,2	3,25
B0330	26.3.2013	56	27,0	4,82
B0331	26.3.2013	72	17,3	3,09
B0332	26.3.2013	111	19,8	3,54
B0333	26.3.2013	189	viac ako 30	viac ako 5,36
B0334	26.3.2013	70	10,7	1,91
B0335	26.3.2013	7	19,3	3,45
B0336	26.3.2013	8	9,8	1,75
B0337	26.3.2013	menej ako 5	9,4	1,68
B0338	26.3.2013	menej ako 5	8,1	1,45
B0339	26.3.2013	52	13,0	2,32
B0340	26.3.2013	17	11,4	2,04
B0341	26.3.2013	28	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0342	26.3.2013	14	12,4	2,21
B0343	26.3.2013	78	18,3	3,26
B0344	26.3.2013	35	19,0	3,39
B0345	26.3.2013	29	12,9	2,30
B0346	26.3.2013	28	4,8	0,85
B0347	26.3.2013	10	11,9	2,12
B0348	26.3.2013	90	11,9	2,12
B0349	26.3.2013	11	9,3	1,66
B0350	26.3.2013	13	12,9	2,30
B0351	26.3.2013	122	8,5	1,52
B0352	26.3.2013	45	12,9	2,30
B0353	26.3.2013	menej ako 5	14,5	2,59
B0354	26.3.2013	24	11,1	1,98
B0355	26.3.2013	22	11,3	2,02
B0356	26.3.2013	12	11,4	2,04
B0357	26.3.2013	10	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0358	26.3.2013	11	10,6	1,89
B0359	26.3.2013	10	6,8	1,21
B0360	26.3.2013	14	12,2	2,18

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Priešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0361	26.3.2013	menej ako 5	10,2	1,82
B0362	26.3.2013	44	12,0	2,14
B0363	26.3.2013	36	11,9	2,13
B0364	26.3.2013	menej ako 5	24,3	4,34
B0365	26.3.2013	59	17,1	3,05
B0366	26.3.2013	149	28,6	5,11
B0367	26.3.2013	11	0,5	0,09
B0368	26.3.2013	100	25,9	4,63
B0369	26.3.2013	46	19,9	3,55
B0370	26.3.2013	menej ako 5	10,9	1,95
B0371	26.3.2013	11	11,4	2,04
B0372	26.3.2013	11	5,8	1,04
B0373	26.3.2013	6	13,1	2,34
B0374	26.3.2013	19	10,9	1,93
B0375	26.3.2013	viac ako 225	23,1	4,13
B0376	26.3.2013	12	11,8	2,11
B0377	26.3.2013	14	13,4	2,39
B0378	26.3.2013	8	9,8	1,75
B0379	26.3.2013	94	21,4	3,82
B0380	26.3.2013	11	viac ako 30	viac ako 5,36
B0381	26.3.2013	48	21,1	3,77
B0382	26.3.2013	12	11,8	2,11
B0383	26.3.2013	5	17,8	3,18
B0384	26.3.2013	130	28,8	5,14
B0385	26.3.2013	49	7,3	1,30
B0386	26.3.2013	26	9,1	1,63
B0387	26.3.2013	195	26,7	4,77
B0388	26.3.2013	77	17,6	3,14
B0389	26.3.2013	121	22,0	3,93
B0390	26.3.2013	40	1,7	0,30
B0391	26.3.2013	77	11,3	2,02
B0392	26.3.2013	100	21,9	3,91
B0393	26.3.2013	31	12,6	2,25
B0394	26.3.2013	48	2,6	0,46
B0395	26.3.2013	22	12,9	2,30
B0396	26.3.2013	31	15,3	2,73
B0397	26.3.2013	106	19,0	3,39
B0398	26.3.2013	158	24,8	4,43
B0399	26.3.2013	13	10,6	1,89
B0400	26.3.2013	14	9,3	1,66

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäčkovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0401	26.3.2013	11	9,9	1,77
B0402	26.3.2013	101	8,5	1,52
B0403	26.3.2013	31	18,8	3,36
B0404	26.3.2013	56	25,0	4,46
B0405	26.3.2013	16	15,5	2,77
B0406	26.3.2013	18	14,7	2,63
B0407	26.3.2013	131	12,4	2,21
B0408	26.3.2013	23	8,4	1,50
B0409	26.3.2013	7	0,3	0,05
B0410	26.3.2013	26	1,5	0,27
B0411	26.3.2013	63	13,3	2,38
B0412	26.3.2013	11	11,1	1,98
B0413	26.3.2013	46	12,2	2,18
B0414	26.3.2013	26	11,1	1,98
B0415	26.3.2013	16	10,5	1,88
B0416	26.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0417	26.3.2013	52	20,4	3,64
B0418	26.3.2013	menej ako 5	12,7	2,27
B0419	26.3.2013	menej ako 5	15,6	2,79
B0420	26.3.2013	57	14,8	2,64
B0421	26.3.2013	50	10,3	1,84
B0422	26.3.2013	19	12,5	2,23
B0423	26.3.2013	13	9,3	1,66
B0424	26.3.2013	20	11,6	2,07
B0425	26.3.2013	6	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0426	26.3.2013	10	11,8	2,11
B0427	26.3.2013	8	10,6	1,89
B0428	26.3.2013	57	17,4	3,11
B0429	26.3.2013	59	18,3	3,27
B0430	26.3.2013	11	9,1	1,63
B0431	26.3.2013	35	19,5	3,48
B0432	26.3.2013	111	10,5	1,88
B0433	26.3.2013	117	13,8	2,46
B0434	26.3.2013	6	12,8	3,18
B0435	26.3.2013	53	20,1	3,59
B0436	26.3.2013	93	21,1	3,77
B0437	26.3.2013	6	4,1	0,73
B0438	26.3.2013	19	5,9	1,05
B0439	26.3.2013	58	5,3	0,95
B0440	26.3.2013	9	7,7	1,38

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: **červená farba** – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0441	26.3.2013	5	8,8	1,57
B0442	26.3.2013	34	11,2	2,00
B0443	26.3.2013	6	9,5	1,70
B0444	26.3.2013	106	24,0	4,29
B0445	26.3.2013	6	9,2	1,64
B0446	26.3.2013	26	11,9	2,13
B0447	26.3.2013	9	10,3	1,84
B0448	26.3.2013	menej ako 5	9,1	1,63
B0449	26.3.2013	21	7,4	1,32
B0450	26.3.2013	12	22,2	3,96
B0451	26.3.2013	109	22,6	4,04
B0452	26.3.2013	33	1,7	0,30
B0453	26.3.2013	31	18,5	3,30
B0454	26.3.2013	105	11,2	2,00
B0455	26.3.2013	38	14,5	2,59
B0456	26.3.2013	94	3,2	0,57
B0457	26.3.2013	8	9,8	1,75
B0458	26.3.2013	6	9,0	1,61
B0459	26.3.2013	92	10,7	1,91
B0460	26.3.2013	28	19,1	2,70
B0461	26.3.2013	45	13,5	2,41
B0462	26.3.2013	19	11,7	2,09
B0463	26.3.2013	11	viac ako 30	viac ako 5,36
B0464	26.3.2013	77	20,1	3,59
B0465	26.3.2013	83	20,8	3,71
B0466	26.3.2013	144	24,1	4,30
B0467	26.3.2013	12	8,9	1,59
B0468	26.3.2013	50	18,5	3,30
B0469	26.3.2013	49	20,9	3,73
B0470	26.3.2013	44	20,6	3,68
B0471	26.3.2013	47	21,3	3,80
B0472	26.3.2013	39	25,6	4,57
B0473	26.3.2013	67	27,4	4,89
B0474	26.3.2013	menej ako 5	8,0	1,43
B0475	26.3.2013	6	7,5	1,34
B0476	26.3.2013	52	12,0	2,14
B0477	26.3.2013	10	9,7	1,73
B0478	26.3.2013	6	9,0	1,61
B0479	26.3.2013	106	16,0	2,86
B0480	26.3.2013	75	16,4	2,93

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: **červená farba** – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prážšová 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0481	26.3.2013	62	14,4	2,57
B0482	26.3.2013	59	16,0	2,86
B0483	26.3.2013	23	16,5	2,95
B0484	26.3.2013	25	11,9	2,13
B0485	26.3.2013	menej ako 5	10,3	1,84
B0486	26.3.2013	15	8,2	1,46
B0487	26.3.2013	7	7,7	1,38
B0488	26.3.2013	8	7,7	1,38
B0489	26.3.2013	6	3,6	0,64
B0490	26.3.2013	8	5,4	0,96
B0491	26.3.2013	8	24,0	4,29
B0492	26.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0493	26.3.2013	157	27,8	4,96
B0494	26.3.2013	113	24,2	4,32
B0495	26.3.2013	62	21,6	4,39
B0496	26.3.2013	21	9,4	1,68
B0497	26.3.2013	7	9,9	1,77
B0498	26.3.2013	7	12,1	2,13
B0499	26.3.2013	21	12,5	2,23
B0500	26.3.2013	30	12,3	2,20
B0501	26.3.2013	22	15,4	2,75
B0502	26.3.2013	6	12,5	2,23
B0503	26.3.2013	menej ako 5	0,8	0,14
B0504	26.3.2013	21	11,7	2,09
B0505	26.3.2013	26	11,7	2,09
B0506	26.3.2013	menej ako 5	14,2	2,54
B0507	26.3.2013	menej ako 5	10,4	1,86
B0508	26.3.2013	menej ako 5	17,4	3,11
B0509	26.3.2013	8	12,9	2,30
B0510	26.3.2013	menej ako 5	11,5	2,05
B0511	26.3.2013	5	5,0	0,89
B0512	26.3.2013	34	12,1	2,16
B0513	26.3.2013	12	11,1	1,98
B0514	26.3.2013	50	9,8	1,75
B0515	26.3.2013	menej ako 5	23,3	4,16
B0516	26.3.2013	46	9,1	1,63
B0517	26.3.2013	32	11,9	2,13
B0518	26.3.2013	23	20,8	3,71
B0519	26.3.2013	71	15,0	2,68
B0520	26.3.2013	19	1,2	0,21

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v ⁰ N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0521	26.3.2013	menej ako 5	8,2	1,46
B0522	26.3.2013	menej ako 5	10,3	1,84
B0523	26.3.2013	7	10,1	1,80
B0524	26.3.2013	6	7,8	1,39
B0525	26.3.2013	48	10,9	1,95
B0526	26.3.2013	6	8,4	1,50
B0527	26.3.2013	15	8,7	1,55
B0528	26.3.2013	9	10,6	1,89
B0529	26.3.2013	menej ako 5	4,3	0,77
B0530	26.3.2013	43	9,8	1,75
B0531	26.3.2013	45	9,6	1,71
B0532	26.3.2013	95	8,1	1,45
B0533	26.3.2013	56	9,9	1,77
B0534	26.3.2013	147	14,7	2,63
B0535	26.3.2013	7	12,4	2,21
B0536	26.3.2013	13	8,5	1,52
B0537	26.3.2013	118	27,3	4,89
B0538	26.3.2013	98	28,5	5,09
B0539	26.3.2013	121	10,6	1,89
B0540	26.3.2013	10	19,6	3,50
B0541	27.3.2013	38	16,0	2,86
B0542	27.3.2013	38	15,2	2,71
B0543	27.3.2013	49	16,2	2,89
B0544	27.3.2013	88	10,0	1,79
B0545	27.3.2013	8	6,4	1,14
B0546	27.3.2013	40	23,7	4,23
B0547	27.3.2013	33	24,9	4,45
B0548	27.3.2013	35	12,3	2,20
B0549	27.3.2013	93	25,3	4,52
B0550	27.3.2013	191	26,7	4,77
B0551	27.3.2013	36	13,3	2,38
B0552	27.3.2013	40	14,0	2,50
B0553	27.3.2013	40	11,1	1,98
B0554	27.3.2013	45	14,3	2,55
B0555	27.3.2013	6	14,8	2,64
B0556	27.3.2013	menej ako 5	15,9	2,84
B0557	27.3.2013	25	21,2	3,79
B0558	27.3.2013	126	24,2	4,32
B0559	27.3.2013	11	15,0	2,68
B0560	27.3.2013	181	21,2	3,79

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

⁰N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0561	27.3.2013	8	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0562	27.3.2013	13	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0563	27.3.2013	26	12,6	2,25
B0564	27.3.2013	5	8,2	1,46
B0565	27.3.2013	32	22,4	4,00
B0566	27.3.2013	7	23,3	4,16
B0567	27.3.2013	178	18,2	3,25
B0568	27.3.2013	16	4,9	0,88
B0569	27.3.2013	menej ako 5	8,8	1,57
B0570	27.3.2013	5	9,6	1,71
B0571	27.3.2013	24	16,2	2,89
B0572	27.3.2013	24	7,2	1,29
B0573	27.3.2013	10	11,2	2,00
B0574	27.3.2013	14	16,7	2,98
B0575	27.3.2013	50	11,1	1,98
B0576	27.3.2013	8	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0577	27.3.2013	26	1,5	0,27
B0578	27.3.2013	8	9,0	1,61
B0579	27.3.2013	12	14,9	2,66
B0580	27.3.2013	28	21,8	3,89
B0581	27.3.2013	18	11,0	1,96
B0582	27.3.2013	menej ako 5	6,0	1,07
B0583	27.3.2013	47	3,4	0,61
B0584	27.3.2013	21	13,1	2,34
B0585	27.3.2013	menej ako 5	11,1	1,98
B0586	27.3.2013	8	10,4	1,86
B0587	27.3.2013	menej ako 5	10,0	1,79
B0588	27.3.2013	12	10,0	1,79
B0589	27.3.2013	29	13,2	2,36
B0590	27.3.2013	12	viac ako 30	viac ako 5,36
B0591	27.3.2013	12	12,3	2,20
B0592	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0593	27.3.2013	47	23,9	4,27
B0594	27.3.2013	27	16,5	2,95
B0595	27.3.2013	22	14,0	2,50
B0596	27.3.2013	63	23,7	4,23
B0597	27.3.2013	30	18,5	3,30
B0598	27.3.2013	23	19,6	3,50
B0599	27.3.2013	24	18,9	3,38
B0600	27.3.2013	menej ako 5	menej ako 0,1	menej ako 0,02

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0601	27.3.2013	menej ako 5	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0602	27.3.2013	15	11,8	2,11
B0603	27.3.2013	18	12,3	2,20
B0604	27.3.2013	36	19,3	3,45
B0605	27.3.2013	menej ako 5	6,4	1,14
B0606	27.3.2013	menej ako 5	3,6	0,64
B0607	27.3.2013	84	21,0	3,86
B0608	27.3.2013	58	16,8	3,00
B0609	27.3.2013	8	11,2	2,00
B0610	27.3.2013	19	5,4	0,96
B0611	27.3.2013	17	22,5	4,02
B0612	27.3.2013	91	15,4	2,75
B0613	27.3.2013	109	10,1	1,80
B0614	27.3.2013	menej ako 5	1,7	0,30
B0615	27.3.2013	menej ako 5	10,6	1,89
B0616	27.3.2013	7	17,0	3,04
B0617	27.3.2013	84	18,9	3,38
B0618	27.3.2013	7	8,2	1,46
B0619	27.3.2013	7	11,8	2,11
B0620	27.3.2013	11	9,9	1,77
B0621	27.3.2013	38	10,1	1,80
B0622	27.3.2013	12	12,7	2,27
B0623	27.3.2013	12	19,6	3,50
B0624	27.3.2013	13	16,5	2,95
B0625	27.3.2013	14	18,3	3,27
B0626	27.3.2013	40	20,9	3,73
B0627	27.3.2013	17	16,6	2,96
B0628	27.3.2013	20	17,1	3,05
B0629	27.3.2013	21	16,7	2,98
B0630	27.3.2013	23	12,0	2,14
B0631	27.3.2013	53	12,5	2,23
B0632	27.3.2013	72	12,2	2,18
B0633	27.3.2013	26	10,0	1,79
B0634	27.3.2013	21	22,3	3,98
B0635	27.3.2013	57	12,4	2,21
B0636	27.3.2013	menej ako 5	3,8	0,68
B0637	27.3.2013	23	17,1	3,05
B0638	27.3.2013	30	6,9	1,23
B0639	27.3.2013	19	18,7	3,34
B0640	27.3.2013	menej ako 5	11,4	2,04

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Pržšovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0641	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0642	27.3.2013	36	10,3	1,83
B0643	27.3.2013	22	5,1	0,91
B0644	27.3.2013	28	24,1	4,30
B0645	27.3.2013	9	8,3	1,48
B0646	27.3.2013	menej ako 5	21,7	3,88
B0647	27.3.2013	menej ako 5	14,6	2,61
B0648	27.3.2013	55	27,1	4,84
B0649	27.3.2013	8	12,2	2,18
B0650	27.3.2013	12	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0651	27.3.2013	14	11,0	1,96
B0652	27.3.2013	62	20,6	3,68
B0653	27.3.2013	29	21,5	3,84
B0654	27.3.2013	55	viac ako 30	viac ako 5,36
B0655	27.3.2013	9	1,8	0,32
B0656	27.3.2013	9	13,0	2,32
B0657	27.3.2013	13	13,7	2,45
B0658	27.3.2013	10	8,4	1,50
B0659	27.3.2013	menej ako 5	8,8	1,57
B0660	27.3.2013	72	12,7	2,27
B0661	27.3.2013	26	10,9	1,95
B0662	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0663	27.3.2013	69	6,5	1,16
B0664	27.3.2013	11	11,7	2,09
B0665	27.3.2013	26	15,8	2,82
B0666	27.3.2013	44	24,0	4,29
B0667	27.3.2013	menej ako 5	9,7	1,73
B0668	27.3.2013	73	12,8	2,29
B0669	27.3.2013	16	2,3	0,41
B0670	27.3.2013	menej ako 5	12,9	2,30
B0671	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0672	27.3.2013	72	12,9	2,30
B0673	27.3.2013	24	16,6	2,96
B0674	27.3.2013	53	9,0	1,61
B0675	27.3.2013	11	2,8	0,50
B0676	27.3.2013	56	18,4	3,29
B0677	27.3.2013	11	10,3	1,84
B0678	27.3.2013	6	11,5	2,05
B0679	27.3.2013	9	11,7	2,09
B0680	27.3.2013	32	11,4	2,04

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0681	27.3.2013	17	17,7	3,16
B0682	27.3.2013	20	10,4	1,86
B0683	27.3.2013	10	14,4	2,57
B0684	27.3.2013	99	23,1	4,13
B0685	27.3.2013	76	15,3	2,73
B0686	27.3.2013	7	12,1	2,16
B0687	27.3.2013	216	26,0	4,63
B0688	27.3.2013	61	19,7	3,52
B0689	27.3.2013	91	23,8	4,25
B0690	27.3.2013	129	viac ako 30	viac ako 5,36
B0691	27.3.2013	menej ako 5	20,2	3,61
B0692	27.3.2013	15	11,4	2,04
B0693	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0694	27.3.2013	73	18,2	3,25
B0695	27.3.2013	183	viac ako 30	viac ako 5,36
B0696	27.3.2013	76	18,7	3,40
B0697	27.3.2013	menej ako 5	16,4	2,93
B0698	27.3.2013	80	24,7	4,41
B0699	27.3.2013	134	24,8	4,43
B0700	27.3.2013	8	9,1	1,63
B0701	27.3.2013	menej ako 5	3,8	0,68
B0702	27.3.2013	49	12,3	2,20
B0703	27.3.2013	136	15,6	2,79
B0704	27.3.2013	viac ako 225	25,1	4,48
B0705	27.3.2013	221	28,4	5,07
B0706	27.3.2013	9	14,1	2,52
B0707	27.3.2013	9	13,2	2,36
B0708	27.3.2013	12	12,4	2,21
B0709	27.3.2013	200	12,2	2,18
B0710	27.3.2013	31	24,6	4,39
B0711	27.3.2013	23	12,5	2,23
B0712	27.3.2013	24	20,3	3,63
B0713	27.3.2013	106	viac ako 30	viac ako 5,36
B0714	27.3.2013	14	10,8	1,93
B0715	27.3.2013	24	7,2	1,29
B0716	27.3.2013	10	7,8	1,39
B0717	27.3.2013	10	8,7	1,55
B0718	27.3.2013	11	9,8	1,75
B0719	27.3.2013	10	6,1	1,09
B0720	27.3.2013	9	8,2	1,46

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0721	27.3.2013	9	7,7	1,38
B0722	27.3.2013	menej ako 5	10,1	1,80
B0723	27.3.2013	73	12,9	2,30
B0724	27.3.2013	74	12,7	2,27
B0725	27.3.2013	9	13,0	2,32
B0726	27.3.2013	57	24,7	4,41
B0727	27.3.2013	19	15,6	2,79
B0728	27.3.2013	50	16,6	2,96
B0729	27.3.2013	55	16,4	2,93
B0730	27.3.2013	31	10,8	1,93
B0731	27.3.2013	8	9,0	1,61
B0732	27.3.2013	9	12,2	2,18
B0733	27.3.2013	35	15,2	2,71
B0734	27.3.2013	42	4,3	0,77
B0735	27.3.2013	menej ako 5	7,1	1,27
B0736	27.3.2013	12	9,7	1,73
B0737	27.3.2013	14	13,1	2,34
B0738	27.3.2013	13	12,7	2,27
B0739	27.3.2013	92	17,8	3,18
B0740	27.3.2013	59	16,5	2,95
B0741	27.3.2013	37	14,4	2,57
B0742	27.3.2013	34	17,7	3,16
B0743	27.3.2013	96	21,6	3,86
B0744	27.3.2013	75	22,8	4,07
B0745	27.3.2013	menej ako 5	8,8	1,57
B0746	27.3.2013	menej ako 5	10,0	1,79
B0747	27.3.2013	5	9,9	1,77
B0748	27.3.2013	16	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0749	27.3.2013	24	19,0	3,39
B0750	27.3.2013	7	4,3	0,77
B0751	27.3.2013	5	12,6	2,25
B0752	27.3.2013	menej ako 5	3,4	0,61
B0753	27.3.2013	menej ako 5	3,8	0,67
B0754	27.3.2013	13	16,5	2,95
B0755	27.3.2013	14	8,5	1,52
B0756	27.3.2013	33	19,0	3,39
B0757	27.3.2013	13	9,4	1,68
B0758	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0759	27.3.2013	viac ako 225	18,4	3,29
B0760	27.3.2013	56	7,6	1,36

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0761	27.3.2013	menej ako 5	6,6	1,18
B0762	27.3.2013	menej ako 5	5,9	1,05
B0763	27.3.2013	23	9,5	1,70
B0764	27.3.2013	48	16,6	2,96
B0765	27.3.2013	40	21,4	3,82
B0766	27.3.2013	111	29,5	5,27
B0767	27.3.2013	29	16,0	2,86
B0768	27.3.2013	6	13,1	2,34
B0769	27.3.2013	menej ako 5	18,7	3,34
B0770	27.3.2013	181	21,2	3,79
B0771	27.3.2013	43	11,0	1,96
B0772	27.3.2013	38	25,8	4,61
B0773	27.3.2013	8	viac ako 30	viac ako 5,36
B0774	27.3.2013	22	9,6	1,71
B0775	27.3.2013	14	18,3	3,27
B0776	27.3.2013	15	11,4	2,04
B0777	27.3.2013	34	12,6	2,25
B0778	27.3.2013	menej ako 5	12,7	2,27
B0779	27.3.2013	21	9,4	1,68
B0780	27.3.2013	32	11,4	2,04
B0781	27.3.2013	menej ako 5	2,1	0,38
B0782	27.3.2013	31	10,1	1,80
B0783	27.3.2013	7	12,9	2,30
B0784	27.3.2013	22	12,1	2,16
B0785	27.3.2013	15	9,8	1,75
B0786	27.3.2013	9	9,5	1,70
B0787	27.3.2013	30	6,9	1,23
B0788	27.3.2013	16	18,9	3,38
B0789	27.3.2013	52	10,2	1,82
B0790	27.3.2013	menej ako 5	4,3	0,77
B0791	27.3.2013	6	7,8	1,39
B0792	27.3.2013	47	7,5	1,34
B0793	27.3.2013	7	11,2	2,00
B0794	27.3.2013	13	11,5	2,05
B0795	27.3.2013	16	22,2	3,96
B0796	27.3.2013	48	21,8	3,89
B0797	27.3.2013	110	22,1	3,95
B0798	27.3.2013	41	25,9	4,63
B0799	27.3.2013	20	16,6	2,96
B0800	27.3.2013	39	23,4	4,18

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0801	27.3.2013	menej ako 5	23,0	4,11
B0802	27.3.2013	6	12,8	2,29
B0803	27.3.2013	11	13,6	2,43
B0804	27.3.2013	29	11,9	2,13
B0805	27.3.2013	58	18,1	3,23
B0806	27.3.2013	menej ako 5	11,3	2,02
B0807	27.3.2013	67	16,2	2,85
B0808	27.3.2013	143	19,0	3,39
B0809	27.3.2013	24	10,2	1,82
B0810	27.3.2013	15	10,3	1,83
B0811	27.3.2013	12	6,4	1,14
B0812	27.3.2013	menej ako 5	5,5	0,98
B0813	27.3.2013	menej ako 5	10,5	1,87
B0814	27.3.2013	menej ako 5	10,6	1,89
B0815	27.3.2013	50	13,5	2,41
B0816	27.3.2013	14	15,1	2,70
B0817	27.3.2013	27	17,8	3,18
B0818	27.3.2013	menej ako 5	22,2	3,96
B0819	27.3.2013	94	22,9	4,09
B0820	27.3.2013	59	18,9	3,38
B0821	27.3.2013	53	21,2	3,79
B0822	27.3.2013	56	21,2	3,79
B0823	27.3.2013	12	16,3	2,91
B0824	27.3.2013	38	19,9	3,55
B0825	27.3.2013	33	19,0	3,39
B0826	27.3.2013	menej ako 5	7,1	1,27
B0827	27.3.2013	24	7,2	1,29
B0828	27.3.2013	16	2,3	0,41
B0829	27.3.2013	49	20,9	3,73
B0830	27.3.2013	11	11,1	1,98
B0831	27.3.2013	45	2,1	0,38
B0832	27.3.2013	18	19,0	3,40
B0833	27.3.2013	16	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0834	27.3.2013	menej ako 5	12,3	2,20
B0835	27.3.2013	45	13,5	2,41
B0836	27.3.2013	47	23,9	4,27
B0837	27.3.2013	10	19,6	3,50
B0838	27.3.2013	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0839	27.3.2013	19	15,6	2,79
B0840	27.3.2013	40	21,4	3,82

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0841	27.3.2013	106	24,0	4,29
B0842	27.3.2013	menej ako 5	15,6	2,79
B0843	27.3.2013	59	17,1	3,05
B0844	27.3.2013	69	17,1	3,05
B0845	27.3.2013	23	18,4	3,29
B0846	27.3.2013	20	1,3	0,23
B0847	27.3.2013	57	21,5	3,84
B0848	27.3.2013	9	18,8	3,36
B0849	27.3.2013	28	9,4	1,68
B0850	27.3.2013	8	6,6	1,18
B0851	27.3.2013	9	7,8	1,39
B0852	27.3.2013	23	18,7	3,34
B0853	27.3.2013	79	21,8	3,89
B0854	27.3.2013	65	25,3	4,59
B0855	27.3.2013	71	23,7	4,23
B0856	27.3.2013	59	27,6	4,93
B0857	27.3.2013	35	20,0	3,57
B0858	27.3.2013	72	22,4	4,00
B0859	27.3.2013	25	19,1	3,41
B0860	27.3.2013	47	22,9	4,05
B0861	27.3.2013	menej ako 5	18,7	3,34
B0862	27.3.2013	15	12,3	2,19
B0863	27.3.2013	15	12,3	2,19
B0864	27.3.2013	154	viac ako 30	viac ako 5,36
B0865	27.3.2013	7	9,8	1,75
B0866	27.3.2013	63	12,6	2,25
B0867	27.3.2013	204	29,4	5,25
B0868	27.3.2013	11	13,2	2,41
B0869	27.3.2013	6	10,3	1,84
B0870	27.3.2013	menej ako 5	10,3	1,84
B0871	27.3.2013	50	10,3	1,84
B0872	27.3.2013	12	6,1	1,09
B0873	27.3.2013	16	8,3	1,48
B0874	27.3.2013	19	11,2	2,00
B0875	27.3.2013	40	13,0	2,32
B0876	27.3.2013	86	17,3	3,09
B0877	27.3.2013	44	11,1	1,98
B0878	27.3.2013	15	12,7	2,26
B0879	27.3.2013	69	viac ako 30	viac ako 5,36
B0880	27.3.2013	61	19,2	3,93

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, E. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v ⁰ N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0881	28.3.2012	108	18,7	3,34
B0882	28.3.2012	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0883	28.3.2012	28	10,3	1,84
B0884	28.3.2012	menej ako 5	8,8	1,57
B0885	28.3.2012	43	17,5	3,13
B0886	28.3.2012	67	9,5	1,69
B0887	28.3.2012	6	12,5	2,23
B0888	28.3.2012	54	18,2	3,25
B0889	28.3.2012	13	9,0	1,61
B0890	28.3.2012	47	22,5	4,02
B0891	28.3.2012	24	16,2	2,89
B0892	28.3.2012	10	11,8	2,11
B0893	28.3.2012	8	10,4	1,86
B0894	28.3.2012	22	12,9	2,30
B0895	28.3.2012	10	7,5	1,34
B0896	28.3.2012	82	25,8	4,61
B0897	28.3.2012	16	2,3	0,41
B0898	28.3.2012	17	22,5	4,02
B0899	28.3.2012	18	12,2	2,18
B0900	28.3.2012	40	11,1	1,98
B0901	28.3.2012	6	9,2	1,64
B0902	28.3.2012	70	24,8	4,43
B0903	28.3.2012	6	17,9	3,20
B0904	28.3.2012	106	viac ako 30	viac ako 5,36
B0905	28.3.2012	menej ako 5	10,4	1,86
B0906	28.3.2012	57	19,5	3,48
B0907	28.3.2012	menej ako 5	viac ako 30	viac ako 5,36
B0908	28.3.2012	9	8,2	1,46
B0909	28.3.2012	29	16,0	2,86
B0910	28.3.2012	44	11,1	1,98
B0911	28.3.2012	20	13,4	2,39
B0912	28.3.2012	9	9,4	1,68
B0913	28.3.2012	7	10,3	1,84
B0914	28.3.2012	menej ako 5	21,5	3,84
B0915	28.3.2012	34	13,3	2,37
B0916	28.3.2012	6	10,7	1,81
B0917	28.3.2012	menej ako 5	7,4	1,32
B0918	28.3.2012	menej ako 5	7,8	1,39
B0919	28.3.2012	menej ako 5	viac ako 30	viac ako 5,36
B0920	28.3.2012	11	11,9	2,13

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

⁰N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., P²⁴rešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0921	28.3.2012	46	7,9	1,41
B0922	28.3.2012	menej ako 5	10,6	1,89
B0923	28.3.2012	menej ako 5	4,2	0,75
B0924	28.3.2012	45	0,4	0,07
B0925	28.3.2012	49	0,9	0,16
B0926	28.3.2012	10	1,1	0,19
B0927	28.3.2012	120	23,1	4,12
B0928	28.3.2012	200	24,2	4,35
B0929	28.3.2012	39	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0930	28.3.2012	7	16,2	2,89
B0931	28.3.2012	107	22,9	4,09
B0932	28.3.2012	102	19,0	3,39
B0933	28.3.2012	38	21,1	3,77
B0934	28.3.2012	72	20,5	3,66
B0935	28.3.2012	76	25,1	4,48
B0936	28.3.2012	20	12,3	2,19
B0937	28.3.2012	71	23,7	4,23
B0938	28.3.2012	98	11,4	2,04
B0939	28.3.2012	9	10,4	1,89
B0940	28.3.2012	32	7,3	1,30
B0941	28.3.2012	72	9,9	1,77
B0942	28.3.2012	30	9,6	1,71
B0943	28.3.2012	menej ako 5	1,9	0,34
B0944	28.3.2012	viac ako 225	20,7	3,69
B0945	28.3.2012	menej ako 5	3,2	0,57
B0946	28.3.2012	viac ako 225	18,7	3,34
B0947	28.3.2012	108	19,2	3,42
B0948	28.3.2012	8	8,0	1,42
B0949	28.3.2012	42	12,1	3,05
B0950	28.3.2012	59	21,6	3,85
B0951	28.3.2012	10	10,6	1,89
B0952	28.3.2012	8	13,0	2,32
B0953	28.3.2012	49	7,6	1,36
B0954	28.3.2012	46	19,9	3,55
B0955	28.3.2012	21	22,3	3,98
B0956	28.3.2012	136	15,6	2,79
B0957	28.3.2012	15	12,7	2,26
B0958	28.3.2012	30	14,6	2,61
B0959	28.3.2012	8	10,4	1,86
B0960	28.3.2012	5	2,1	0,38

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Přešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odberné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B0961	28.3.2012	52	20,4	3,64
B0962	28.3.2012	24	7,2	1,29
B0963	28.3.2012	22	9,5	1,67
B0964	28.3.2012	menej ako 5	8,8	1,57
B0965	28.3.2012	108	18,7	3,34
B0966	28.3.2012	14	8,5	1,52
B0967	28.3.2012	menej ako 5	7,8	1,39
B0968	28.3.2012	6	10,3	1,84
B0969	28.3.2012	viac ako 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B0970	28.3.2012	45	12,2	2,18
B0971	28.3.2012	15	9,8	1,75
B0972	28.3.2012	26	19,9	3,55
B0973	28.3.2012	164	28,6	5,11
B0974	28.3.2012	19	5,4	0,96
B0975	28.3.2012	10	14,4	2,57
B0976	28.3.2012	14	14,8	2,64
B0977	28.3.2012	menej ako 5	12,9	2,30
B0978	28.3.2012	112	25,1	4,48
B0979	28.3.2012	menej ako 5	9,7	1,73
B0980	28.3.2012	menej ako 5	8,3	1,48
B0981	28.3.2012	6	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B0982	28.3.2012	10	12,8	2,29
B0983	28.3.2012	8	7,0	1,25
B0984	28.3.2012	6	20,0	3,57
B0985	28.3.2012	34	10,0	1,86
B0986	28.3.2012	9	3,6	0,64
B0987	28.3.2012	10	2,6	0,46
B0988	28.3.2012	8	10,0	1,79
B0989	28.3.2012	15	12,3	2,20
B0990	28.3.2012	22	18,6	3,32
B0991	28.3.2012	27	27,1	4,84
B0992	28.3.2012	11	19,4	3,46
B0993	28.3.2012	69	28,1	5,02
B0994	28.3.2012	63	25,5	4,55
B0995	28.3.2012	40	21,9	3,91
B0996	28.3.2012	18	14,7	2,63
B0997	28.3.2012	57	11,6	2,07
B0998	28.3.2012	98	24,9	4,45
B0999	28.3.2012	40	18,3	3,27
B1000	28.3.2012	43	19,5	3,48

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ.Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N.Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäkčovadiel a pracích práškov)

Svetový deň vody BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. – 27. 3. 2013

Výsledky stanovení dusičnanov a celkovej tvrdosti vo vzorkách vody

Odborné miesto: Bojnická 6

Por. č. vzorky	Dátum spracovania	Koncentrácia dusičnanov v mg/l	Celková tvrdosť v °N	Celková tvrdosť v mmol/l
B1001	28.3.2012	7	menej ako 0,1	menej ako 0,02
B1002	28.3.2012	6	7,8	1,39
B1003	28.3.2012	6	9,4	1,68
B1004	28.3.2012	59	13,8	2,46
B1005	28.3.2012	nad 225	viac ako 30	viac ako 5,36
B1006	28.3.2012	8	10,6	1,89
B1007	28.3.2012	menej ako 5	2,0	0,36
B1008	28.3.2012	6	14,2	2,54
B1009	28.3.2012	6	15,0	2,68
B1010	28.3.2012	menej ako 5	10,4	1,86
B1011	28.3.2012	6	9,6	1,71
B1012	28.3.2012	16	24,2	4,32
B1013	28.3.2012	30	16,3	2,91
B1014	28.3.2012	8	11,5	2,05
B1015	28.3.2012	7	16,4	2,93
B1016	28.3.2012	9	7,6	1,36
B1017	28.3.2012	5	8,3	1,48
B1018	28.3.2012	27	viac ako 30	viac ako 5,36
B1019	28.3.2012	9	9,9	1,27
B1020	28.3.2012	76	24,0	4,29
B1021	28.3.2012	68	21,0	3,75
B1022	28.3.2012	8	10,3	1,84
B1023	28.3.2012	22	2,7	0,48
B1024	28.3.2012	49	viac ako 30	viac ako 5,36
B1025	28.3.2012	20	1,9	0,34
B1026	28.3.2012	50	19,3	3,45
B1027	28.3.2012	menej ako 5	10,1	1,81
B1028	28.3.2012	50	12,8	2,29
B1029	28.3.2012	74	20,7	3,69
B1030	28.3.2012	187	17,5	3,13
B1031	28.3.2012	22	13,2	2,36
B1032	28.3.2012	menej ako 5	9,3	1,66
B1033	28.3.2012	9	1,7	0,31
B1034	28.3.2012	13	12,9	2,30
B1035	28.3.2012	87	18,1	3,23
B1036	28.3.2012	121	24,3	4,34
B1037	28.3.2012	11	12,1	2,16
B1038	28.3.2012	56	23,4	4,18

Vzorky spracoval: K. Durgalová, T. Fehérová, Ľ. Kupcová, O. Paráková, S. Pírová, N. Ivankovičová

Výsledky vyhodnotil: Ing. D. Blahová

Vysvetlivky: červená farba – prekročený povolený limit 50 mg/l dusičnanov

zelená farba – celková tvrdosť mimo odporúčaný rozsah 1,1 – 5,0 mmol/l

°N – celková tvrdosť v stupňoch nemeckých (pre potreby používania zmäčkovadiel a pracích práškov)